



ADN

el
vances egocio

Junio 2022

1 Temas Generales

2 Finanzas

3 Operaciones y Mantenimientos

4 HSSE - SGI

1

Temas Generales

2

Finanzas

3


Operaciones y Mantenimientos

4


HSSE - SGI

EBITDA [MM]	Revenues [MM]	Revenues Contr [MM]	Generation [GWh]	MgC Inj [\$ /MWh]	MgC W/D [\$ /MWh]	Oversupply	Compliance RER	Performance	Availability	Capacity Factor	Corrected Cap. Factor
2.46	9.94	9.34	75.21	90.13	109.7	34.8 %	25.95	97.3 %	98.2 %	29.5 %	30.1 %
Budget: 4.73 (-2.27 -48.04%)	Budget: 9.31 (+0.63 +6.74%)	Budget: 8.79 (+0.56 +6.32%)	Budget: 89.92 (-14.71 -16.36%)	Budget: 52.08 (+38.05 +73.07%)	Budget: 56.7 (+52.92 +93.25%)	Budget: 34.8 % (-0.00 %)	Budget: 34.39 (-8.44)	Budget: 97.0 % (+0.32 %)	Budget: 97.0 % (+1.18 %)	Budget: 35.2 % (-5.76 %)	Budget: 35.2 % (-5.09 %)

GENERATION




REVENUES




ENERGY PURCHASE




MARGINAL COST




EBITDA



GENERATION YTD (GWH)



EBITDA YTD (MMUSD)



EBITDA Y/E [MM]

55.71
Budget: 56.30 (-0.59 -1.06%)

1

Temas Generales

2


Finanzas


3

Operaciones y Mantenimientos

4

HSSE - SGI





CMA	Mantenimientos Preventivos
	Rechazo de carga Malacahuello
San Juan	Servicio 6 años WTGs 39, 48 y 49
	Lavado de aislación S/E
Totoral	Reemplazo de puntos de anclaje techo nacelle (WTGs varios)
	Lavado de aislación en SS/EE y líneas
Santa Cruz	Mantenimiento Mayor ambas unidades
	Cambio de rodete
Runatullo	Limpieza techo canal Vadopampa
	Limpieza acceso cámara de carga
Huasahuasi	Mantenimientos preventivos varios

1

Temas Generales

2

Finanzas

3

Operaciones y Mantenimientos

4

HSSE - SGI



COVID-19

- Actualización protocolo de vigilancia COVID-19 en centros de trabajos.
- GOSST: revisión final módulo COVID y del manual de usuario contratistas.
- Capacitación “Medidas preventivas COVID”.
- 3 casos en Chile y 1 caso en Perú confirmado en Junio.



SSO y MA

- Emisión de comunicado Viruela del Mono, Perú.
- Entrega de set de embarillado a Bomberos de Canelas.
- Acompañamiento a supervisión directa OEFA a RU.
- Campaña Dydimio con Colegios.
- Campaña de otoño Monitoreo Shadowflicker en SJU.



Corporativo

- Medición de la Huella de Carbono.
- Avances finales de Reporte de Sostenibilidad 2021.

ACTUALIZACIÓN PROTOCOLO DE VIGILANCIA COVID-19 EN CENTROS DE TRABAJO (Resolución Exenta N°607, MINSAL, 13/05/2022)



Estimado Adherente:

Con fecha de 13 de mayo de 2022, el Ministerio de Salud ha actualizado el Protocolo de Vigilancia de COVID-19 en Centros de Trabajo. Este protocolo establece la vigilancia ambiental de las empresas o centros de trabajo y la vigilancia de la salud de los trabajadores, a través la búsqueda activa de caso (BAC).

Los principales cambios de esta actualización son:

	RES N°133 V1 ANTES	RES N° 607 V2 NUEVO
REPORTE	Reporte inmediato Reporte mensual	Reporte inmediato
PLAZOS TESTEO	48 horas reporte inmediato 20 días reporte mensual	24 horas reporte inmediato
TIPO DE TEST	RT-PCR	RT-PCR/Test de antígeno
PLAZO DE VIGILANCIA AMBIENTAL	5 días	72 horas

Para conocer en detalle todos los cambios y modificaciones te invitamos descargar los siguientes archivos.

Actualización del Protocolo de vigilancia Covid-19 en Centros de Trabajo - Principales modificaciones	Resolución Exenta N°607, MINSAL, 13/05/2022
Descargar	Descargar

Para más información sobre la Búsqueda Activa de Casos (BAC) y Personas en Alerta



Supervisión directa por OEFA en RU



Bomberos Canela.



Dydimio.